

Jawor, dnia 25.09.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze ul. Kościuszki 8, 59-400 Jawor zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadanie pod nazwą :

"Przegląd roczny oświetlenia awaryjnego, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przegląd okresowy roczny instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze ul. Kościuszki 8"

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze
ul. Kościuszki 8
59-400 Jawor
NIP 695-153-15-85
Tel. 76/870-29-84
strona BIP I LO w Jaworze: s10.com.pl/bip/bip_lo
w zakładce zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych netto
Godziny urzędowania pn.-pt. 7.00-15.00

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przegląd roczny:

- oświetlenia awaryjnego,
- oświetlenia ewakuacyjnego,
- instalacji elektrycznej, a w szczególności:
 - pomiar rezystancji izolacji,
 - pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 - wykonanie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych,
 - przeprowadzenie prób zadziałania głównego wyłącznika prądowego (ppoz.) w budynku

Przeglądy stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – dalej p.b. W art. 62 p.b.
obowiązującymi normami PN-EN 50172; PN-EN 61557-4; PN-HD 60364-6, PN-EN 1838,
PN-EN 60598-2-22

w I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze, ul. Kościuszki 8, 59-400 Jawor – budynek szkoły.

Budynek szkoły zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie dla ludzi - ZL III o powierzchni użytkowej 4962,44 m², około 68 pomieszczeń w tym 27 sal lekcyjnych, 12 pomieszczeń biurowych, sala gimnastyczna

II. A oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

-Usługa obejmuje:

- a. wykonanie pełnego przeglądu instalacji oświetlenia awaryjnego połączonego z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników.
- b. sporządzanie protokołów z dokonanych przeglądów, w którym Wykonawca stwierdza, że urządzenia są lub nie są sprawne technicznie.
- c. sporządzenie wykazu rodzaju / typu występujących elementów instalacji oświetlenia awaryjnego, ze szczegółowym określeniem miejsca ich zainstalowania, elementów przeznaczonych do naprawy lub wymiany

-Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego obejmuje:

- a. Każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlany wewnętrznie należy testować przez czas zgodnie z informacją producenta poprzez symulację braku zasilania podstawowego
- b. Sprawdzenie czasu przełączenia oświetlenia na pracę awaryjną po zaniku zasilania podstawowego/ poprzez wyłączenie zasilania głównego.
- c. Przywrócenie zasilania oświetlenia podstawowego i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub urządzenia, w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego.
- d. Sprawdzenie poprawności działania układu ładowania.
- e. Sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia opraw, ich stanu technicznego, oznakowania.
- f. Sporządzenie protokołu pokontrolnego
- g. Dokonanie wpisu do dziennika, jeżeli dziennik nie jest prowadzony – należy taki założyć.

Ilości elementów podlegających przeglądowi:

119 - szacunkowa liczba opraw oświetlenia awaryjnego,
52 - szacunkowa liczba opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

zamontowane oprawy AWEX z zasilaniem jednostkowym:

AW1.1 - ETS/2W/E/1/SE/AT

AW2.1 - LVPC/1W/E/SE/AT

EW1.1 - ETE/3W/E/SE/AT

EW2.1 - ETE/1W/C/1/SA/AT

EW2.2 - ARN/1W/C/1/SA/AT

II. B instalacji elektrycznej szacunkowa liczba punktów

60 punktów - pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w : piwnica, wc damski, wc męski, sala lekcyjna nr 2, umywalnia/prysznice przy sali gimnastycznej, strych, kotłownia, sekretariat, psycholog, pedagog, wicedyrektor, pielęgniarka, księgowość, biblioteka, pom. socjalne, kadry,

30 punktów - wyłączników różnicowoprądowych,

360 punktów - pomiaru rezystancji instalacji I fazowej w całym budynku szkoły

4 punkty - pomiaru rezystancji izolacji instalacji III fazowej

III. Termin wykonania zamówienia:

Realizacja – od dnia wystawienia zlecenia do **26.10.2024 r.** lub w ustalonym innym terminie.

IV. Istotne zasady realizacji zamówienia:

Za wykonanie przedmiotu zadania w całości ustala, się ryczałtowe wynagrodzenie. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie wykonywania usługi zmieniła się ilość szacunkowa punktów pomiarowych.

Wynagrodzenie określone formularzu ofertowym obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że ilość jak i rodzaj oprav zainstalowanych w szkole mogą różnić się od stanu faktycznego.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania w terminie do 3 dni od chwili ogłoszenia zapytania przez Zamawiającego.

Pracownik Wykonawcy realizujący przedmiotową usługę musi posiadać ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozоровe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, przy czym do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię/skan dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień za zgodność z oryginałem.

Z przeprowadzonego przeglądu oraz pomiarów instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wykonania przeglądu pisemny protokół.

Zamawiający może udostępnić do wglądu posiadaną dokumentację, schematy elektryczne przedmiotu zamówienia na wyraźną prośbę Wykonawcy podczas wykonywania przeglądu.

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

- datę wykonania przeglądu, nr protokołu,
- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres),
- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm.
- tabelaryczne zestawienie pomiarów na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w budynku(pomieszczeniu).
- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny).
- tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, pomieszczenia techniczne itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny).
- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny).
- wykaz usterek i nieprawidłowości -określenie zaleceń pokontrolnych.
- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu

Protokół pokontrolny z wykonanego przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien zawierać:

- Nazwę Wykonawcy,
- Lokalizację wykonywanego przeglądu (nazwa obiektu),
- Rodzaj oświetlenia,
- Ilość i typ sprzętu poddanego przeglądowi,
- Zakres przeglądu/ wykonane czynności,
- Uwagi o stanie technicznym oprav oświetlenia awaryjnego – informacje dot. uszkodzeń, oceny wizualnej oprav, stwierdzone braki,
- Wynik czasu pracy oświetlenia w trybie awaryjnym,
- Wynik pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego,
- Wynik przeglądu – instalacja sprawna / niesprawna,
- Imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, podpis,
- Data wykonania usługi

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu

Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego jednorazowo po otrzymaniu Protokołów z wykonanego przeglądu oraz poprawnie wystawionej faktury w ciągu min. 10 dni od dnia jej otrzymania.

- Fakturę należy wystawić na dane:

Nabywca:

Powiat Jaworski 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26, NIP 695-15-25-969

Odbiorca:

**I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze, 59-400 Jawor
ul. Kościuszki 8.**

- Fakturę należy wysłać na adres:

**I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze, 59- 400 Jawor
ul. Kościuszki 8.**

- Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, na co najmniej 7 dni przed określonym na fakturze VAT terminem płatności.

V. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty.

1. Opracowana oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie wydruku, uzupełniona wymaganymi załącznikami.
2. Oferta ma posiadać datę sporządzenia oraz ma być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy.
3. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie opisanej:
" Przegląd roczny oświetlenia awaryjnego, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przegląd okresowy roczny instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, ul. Kościuszki 8 " do dnia 10.10.2024r. do godziny 15.00 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze ul. Kościuszki 8, I piętro pok. 12, Sekretariat, lub drogą pocztową.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@lo1jawor.pl w postaci skanu lub innym dokumencie zapisanym pliku w formacie PDF, JPG, DOCX. Oferta w formie dokumentu elektronicznego, niezależnie od sposobu wytworzenia tego dokumentu elektronicznego, musi zostać opatrzona pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób umożliwiający zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
5. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: kadry@lo1jawor.pl w tytule maila wpisując: *Oferta w zapytaniu o cenę Przegląd roczny oświetlenia awaryjnego i oświetlenia ewakuacyjnego oraz przegląd okresowy roczny instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, ul. Kościuszki 8 "* nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
6. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego
7. Na kopercie powinien być zamieszczony adres i nazwa Wykonawcy.
8. W e-mailu powinien być zamieszczony adres i nazwa Wykonawcy wraz z telefonem kontaktowym.

VI. Kryterium oceny ofert:


Spośród ofert, które zostaną nadesłane i będą spełniały wymogi do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo (cena netto będzie najniższa).

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i zostać podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do oferty należy dołączyć:

1. Wypełniony formularz ofertowy
2. potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przez osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia (ksero)

Zamawiający oświadcza, iż może odwołać postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, a Wykonawcy nie przysługują w tym przypadku wobec Zamawiającego żadne roszczenia.

Z poważaniem

DYREKTOR SZKOŁY
dr Waldemar Szastak

Załączniki :

1. Formularz ofertowy
2. Klauzula RODO